

DURAPLUS CANADA 2 DPC2

Cheminée isolée préfabriquée 650 °C
6 et 7 po de diamètre

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT	2
GARDER VOTRE CHEMINÉE PROPRE, CHARTE DES GRANDEURS	3
REMARQUES D'INSTALLATION GÉNÉRALE.....	4-5
INSTALLATION INTÉRIEURE	6
INSTALLATION EXTÉRIEURE.....	7-9
PIÈCES DE REMPLACEMENT.....	10-11
GARANTIE.....	13

INSTRUCTIONS

D'INSTALLATION

ET DE

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT

LA CAUSE D'INCENDIE LA PLUS FRÉQUENTE RELIÉE AUX
CHEMINÉES EST DUE AU NON-RESPECT DES DÉGAGEMENTS
NÉCESSAIRES (ESPACES D'AIR) AUX MATÉRIAUX
COMBUSTIBLES. IL EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT QUE LA
CHEMINÉE SOIT INSTALLÉE UNIQUEMENT CONFORMÉMENT
AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES.

**Lisez et conservez ces instructions à des fins de référence ultérieure.
Ces instructions doivent être suivies à la lettre. Ne pas suivre complètement ces
instructions pourrait résulter en une installation hasardeuse.**



Intertek

Standard: ULC S629-M87

PI DPC2 FRENCH REV.0 08/2020

DuraVent®

2125 Monterey St. • Laval, QC, Canada • H7L 3T6
1-833-DuraVent; www.DuraVentRetail.com

RECOMMANDATIONS

Dégagement

Les dégagements énoncés dans le présent guide sont des exigences minimales: si plus d'espace est disponible, utilisez-le. Les dégagements minimaux signifient le fait de laisser un espace d'air dégagé autour de la cheminée. Ne remplissez cet espace avec aucun matériau et encore moins avec un matériau isolant. (À moins d'indication contraire).

Inspection

Communiquez avec la municipalité ou le Service des Incendies de votre région concernant les restrictions, l'inspection d'installations et les permis qui pourraient être requis avant l'installation.

Pièces de remplacements

Si une composante de votre système de cheminée s'avère endommagée, elle doit être remplacée par une composante identique DuraVent.

POÊLE À BOIS ET AU CHARBON

Si vous prévoyez d'installer un poêle à bois, nous vous recommandons de :

1. Choisir un poêle portant l'étiquette d'un laboratoire d'essais reconnus (tel que ULC, CSA, WH, UL ou ICBO).
2. Choisir un poêle de la bonne dimension. N'en achetez pas un plus gros que ce dont vous avez besoin.
3. Un seul appareil raccordé par cheminée.
4. Ne jamais surchauffer le poêle. Si une partie du poêle ou du tuyau devient rouge, c'est que vous surchauffez. Fermez immédiatement les registres du poêle jusqu'à ce que le système refroidisse. Les températures élevées causées par le surchauffement peuvent endommager le poêle et le tuyau de façon permanente, et peuvent faire surchauffer les murs combustibles ainsi que le mobilier avoisinant.
5. Installer le poêle et le tuyau du poêle comme décrit dans les instructions d'installation jointes au poêle. Veiller à maintenir les dégagements minimaux au combustible.
6. Maintenez la température des gaz d'évacuation entre 150 °C et 260 °C. Ceci permettra de maximiser l'efficacité tout en réduisant la condensation et la formation de crésote. Ne remplissez pas votre poêle avec du bois et le laissez fumer pendant 8 à 10 heures. Cette condition produit de grandes quantités de crésote dans la cheminée.
7. Ne pas brûler de bois d'épave ni de bois traité. Ces combustibles sont hautement corrosifs pour tous les types d'acier inoxydable.

AVERTISSEMENT

FORMATION DE CRÉOSOTE ET NETTOYAGE

Quand du bois est brûlé lentement, il produit du goudron et autres vapeurs organiques qui, lorsque combinées à l'humidité relâchée, forment de la crésote. Les vapeurs de crésote se condensent dans le conduit relativement froid de la cheminée par un feu à combustion lente. C'est ainsi que la crésote s'accumule sur les parois du conduit de fumée. Lorsque la crésote s'enflamme, elle produit un feu extrêmement chaud. ...Un dépôt de crésote de seulement 1/8 po (3 mm) d'épaisseur peut causer un incendie.

CHARBON:

Certaines sortes de charbon peuvent contenir un grand taux de soufre (allant jusqu'à 7 %). Lorsque le charbon est brûlé, les cendres de soufre et de charbon se déposent dans le conduit de la cheminée. Ce dépôt se combine avec l'humidité pour former un acide hautement corrosif (acide sulfurique). Afin de protéger votre cheminée, nous vous recommandons de :

1. Brûler uniquement du charbon faible en soufre (contenant moins de 1 % de soufre).
2. Nettoyer votre cheminée dans les 48 heures de la fermeture de votre four à la fin de la saison de chauffage. Assurez-vous que toute la suie soit enlevée. Nettoyez le conduit de la cheminée en utilisant une solution enrichie de bicarbonate de soude et en eau. Ce nettoyage peut être fait en enroulant un chiffon ou un bout de tissu autour d'une brosse conçue pour nettoyer votre cheminée, trempez-la dans la solution à base de bicarbonate de soude et d'eau pour ensuite le passer dans la cheminée de trois à quatre fois.

GARDER VOTRE CHEMINÉE PROPRE

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DE LA CHEMINÉE

Les poêles à bois peuvent rapidement créer d'importants dépôts de crésote dans la cheminée. Certains poêles à bois peuvent créer suffisamment de crésote en deux semaines pour provoquer un feu de cheminée. Si vous utilisez un poêle à bois, nous vous recommandons de :


1. Initialement, inspectez le système de cheminée une fois par semaine. Vous connaîtrez la fréquence à laquelle il vous sera nécessaire de nettoyer votre cheminée.
2. La cheminée devrait être inspectée au moins une fois tous les 2 mois pendant la saison de chauffage afin de déterminer si une accumulation de crésote ou de suie s'est produite : si c'est le cas, cette accumulation devrait être éliminée afin de réduire les risques d'un feu de cheminée.
3. Faites nettoyer votre cheminée par un ramoneur qualifié. Si vous voulez, nettoyez votre cheminée vous-même : nettoyez votre cheminée en utilisant des brosses en plastique, en bois ou en acier inoxydable. N'utilisez pas de brosse qui risquerait de rayer l'intérieur en acier inoxydable de votre cheminée.
4. Ne vous attendez pas à ce que les nettoyeurs chimiques pour cheminée gardent votre cheminée propre. Leur utilisation n'élimine pas le besoin d'inspecter et de nettoyer régulièrement votre cheminée.

CHARTE DES GRANDEURS

DIAMÈTRE INTÉRIEUR	6 PO	7PO
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	10 PO	11 PO
DIMENSION OUVERTURE REQUISE		
Support de plafond	14-3/8 po	14-3/8 po
Coupe radiation mural	14 po	15 po
HAUTEUR MAXIMALE PRISE EN CHARGE		
Support de plafond	30 pi	28 pi
Support mural	24 pi	22 pi

Tableau 1

DIMENSION OUVERTURE DU TOIT



DIMENSION CHEMINÉE	6"		7"	
OUVERTURE				
PENTE DE TOIT (X/12)	A	B	A	B
0	14"	14"	15"	15"
2/12	14"	14 1/4"	15"	15 1/4"
4/12	14"	14 7/8"	15"	15 7/8"
6/12	14"	15 3/4"	15"	16 3/4"
8/12	14"	16 7/8"	15"	18 1/8"
10/12	14"	18 1/4"	15"	19 9/16"
12/12	14"	19 7/8"	15"	21 1/4"

Tableau 2 - Se référer à Figure 1

1

REMARQUES D'INSTALLATION GÉNÉRALE

REMARQUES D'INSTALLATION

1. La cheminée est conçue pour une utilisation sur les appareils à combustible solide, liquide ou gazeux.
Température d'entrée permise :
Maximale continue 650 °C (1200°F)
Brève, forcée 760 °C (1400 °F)
Testé à 1150 °C (2100 °F) - 30 minutes
2. La hauteur maximale de cheminée supportée par les divers supports de DuraVent est démontrée à la page 3.
3. Les supports décrits dans ce manuel devraient être utilisés seulement avec la cheminée préfabriquée DuraVent de 6 po, et 7 po.
4. Déterminez le diamètre de votre cheminée selon les recommandations inscrites dans le manuel d'installation du fabricant de l'appareil raccordé.
5. Une cheminée servant un foyer ou un incinérateur ne doit pas être utilisée pour aucun autre appareil.
6. La cheminée devra s'étendre au moins à 3 pieds au-dessus du point de contact avec le toit et au moins à 2 pieds plus haut que tout mur, toit ou bâtiment adjacent à une distance de 10 pieds de la cheminée. **Voir Figure 2**
7. La hauteur maximale de cheminée sans bride de stabilité en dépassement de toit est de 5 pieds. Si la cheminée dépasse le toit de 5 pieds, une bride de toit universelle (XRSU) doit être utilisée.
8. L'espace libre entre le tuyau à simple paroi et une matière combustible sans protection ne doit pas être inférieur à 18" (voir le Code National du Bâtiment). Exception : la distance entre le tuyau à simple paroi à la verticale et le plafond peut être moins de 18". Cette distance sera établie par le support de plafond. La distance entre le tuyau vertical du poêle et le plafond peut être moins de 18 po et sera établie par le support de plafond.
9. Les parties de la cheminée qui passent dans les endroits accessibles doivent être cloisonnées pour éviter de l'endommager ou d'entrer contact avec celle-ci. À l'exception des installations dans les maisons unifamiliales d'un ou deux étages: La cloison doit être construite de matières dont la résistance à la chaleur est

égale ou supérieure à celle des planchers et de la toiture qu'elle traverse.

10. Ne remplissez pas l'espace libre de 2" autour de la cheminée avec un isolant ou tout autre produit. (A moins d'indication contraire).
11. Les vis autotaraudeuses à chaque joint ne sont pas nécessaires, mais peuvent solidifier l'assemblage de la cheminée et ainsi prévenir un desserrage accidentel. Utilisez uniquement des vis autotaraudeuses de 1/2 po. Ne pénétrez jamais intérieur de la cheminée.
12. Si nécessaire, lorsque vous pénétrez l'enveloppe du bâtiment, le joint entre la paroi extérieure de la cheminée et tout coupe-feu murale peut être scellé à l'aide d'un calfeutrage en silicone hautement résistant à la chaleur (600°F).
13. Les cheminées intérieurs doivent disposer d'un accès pour inspection ou nettoyage.


AVERTISSEMENT

Le dégagement entre la cheminée et le matériau combustible ne doit pas être inférieur à 2 po. Ne remplissez pas cet espace avec de l'isolant.

14. L'opération sécuritaire d'une cheminée préfabriquée est basée sur l'utilisation des composantes fournies par le fabricant. La performance et la sécurité peuvent être affectées si ce n'est pas respecté.

1

REMARQUES D'INSTALLATION GÉNÉRALE (SUITE)



RETRAIT DU CHAPEAU POUR L'ENTRETIEN

Pour retirer le chapeau, desserrez la vis du collet. Tirez sur le chapeau pour le retirer de la cheminée. Pour remettre le chapeau en place, insérez le sur la cheminée, puis serrez le collet à l'aide de la vis.




Figure 3

2

INSTALLATION INTÉRIEURE

Étape 1 : Localiser la cheminée dans un endroit pratique aussi proche que possible de la sortie de l'appareil.

Étape 2 : Coupez et encadrez les ouvertures dans le plafond et le toit que traversera la cheminée.

REMARQUE : Il est important de suivre les dimensions de coupe pour les ouvertures prescrites dans le présent manuel.

DIMENSION DE LA CHEMINÉE	DIMENSION OUVERTURE	
	SUPPORT DE PLAFOND	OUVERTURE TOIT
6 po	14-3/8 po x 14-3/8 po	14 po x 14 po
7 po	14-3/8 po x 14-3/8 po	15 po x 15 po

Tableau 3

Étape 3 : Insérez le support de plafond dans l'ouverture.

Clouez le support au boîtier encadré à l'aide de (12) clous torsadés de 3 po ou de vis à bois no. 8 x 1 1/2 po (**Voir Figure 5**).

Étape 4 : Placez la première longueur dans le support.

Tournez-la dans le sens horaire pour la verrouiller en position.

Étape 5 : Au niveau du grenier, installez un coupe radiation pour le grenier et son collet.

Étape 6 : Ajoutez des longueurs de cheminée. Assurez-vous que les filet mâles et femelles sont alignés lorsque vous placez les longueurs ensemble.

Tournez la cheminée dans le sens horaire pour la verrouiller en position. Vous pouvez ajouter une vis autotaraudeuse en acier inoxydable de 1/2 po afin d'éviter tout déverrouillage accidentel.

Étape 7 : **INSTALLATION DU SOLIN**

Mettez le solin en place. Scellez le joint entre le toit et le solin avec du goudron à couverture. Pour les toits inclinés, placez le solin sous les tuiles




Figure 4

SUPPORT DE PLAFOND





Figure 5




Figure 6

supérieures et au-dessus des tuiles inférieures. Clouez le solin au toit à l'aide de clous à couverture. Fixez le collet du solin en le serrant à l'aide du boulon fourni. Scellez le joint avec du calfeutrant Silicone. (**Voir Figure 4**).

Étape 8 : Fixez le chapeau pare-pluie sur la cheminée. (**Voir Figure 3**).

3

INSTALLATION EXTÉRIEURE

REMARQUES D'INSTALLATION

Cette cheminée aura une performance optimale lorsque installée à l'intérieur de la portion chauffée du bâtiment. Les conséquences potentielles d'installer la cheminée à l'extérieur, en longeant le mur extérieur du bâtiment seraient les suivantes:

- Un retour d'air vers l'intérieur lors de temps froid et que l'appareil qui est connecté n'est pas en fonctionnement.
- Un tirage faible et instable.
- Une augmentation de l'accumulation de crésote.
- Une augmentation du potentiel de condensation de la vapeur d'eau dans la cheminée.
- Une diminution de l'efficacité de l'appareil qui sera connecte a cette cheminée.

Toutefois, si vous décidez d'installer la cheminée à l'extérieur, nous recommandons que vous l'enfermiez dans un boîtier isolé.

1. Conservez un espace libre de 2 po aux matières combustibles. Ne remplissez pas cet espace libre de 2 po autour de la cheminée avec un isolant ou n'importe quel autre matériau.
2. Une bride murale (**AWBU**) doit être utilisée pour fixer la cheminée au mur. La distance maximale entre les brides murales est de 8 pieds.
3. La longueur minimale de cheminée dépassant le mur intérieur est de 5 po.
4. La longueur maximale de cheminée dépassant le mur intérieur est de 24 po.
5. La distance entre un tuyau de poêle à paroi simple et un mur ou un plafond en matière inflammable ne doit pas être inférieure à 18 po. La distance entre un conduit non isolé horizontal et le mur vertical sans protection à travers duquel il passe ne doit pas avoir moins de 7 po. (**Voir Figure 11**).
6. Si une cheminée extérieure est recouverte, une trappe d'accès doit être pratiquée à la base du té pour faciliter l'entretien.
7. Le dégagement minimum entre la base du té et tout matériau combustible (incluant le sol) est de 2 po.

Support Mural




Figure 7

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1. Déterminez l'endroit où la cheminée traversera le mur.

- Pour les murs en béton, découpez un trou légèrement plus grand que la cheminée.
- Pour les murs combustibles, découpez et encadrez un trou 4 po plus grand que la cheminée, a mi-chemin entre les montants (voir le tableau 4 pour les dimensions).

Normalement, les colombages sont placés à des centres à 16 po d'écart. Avec l'ouverture à mi-chemin entre ceux-ci, le support sera attaché à ces poteaux et garantira ainsi une fixation solide au mur.

DIMENSION DE LA CHEMINÉE	DIMENSION OUVERTURE	
	COMBUSTIBLE	BÉTON
6 po	14 po x 14 po	10-1/4 po
7 po	15 po x 15 po	11-1/4 po

Tableau 4






Figure 8

3

INSTALLATION EXTÉRIEURE (SUITE)

Étape 2. Murs de bois : de l'extérieur, insérez le coupe-feu radiant mural dans l'ouverture. Ce coupe-feu est ajustable de 7" à 12". (**Voir Figure 9**). Assurez vous que l'isolant rempli complètement la cavité de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Couper l'isolant a une longueur appropriée pour s'ajuster a l'épaisseur du mur. Glissez par l'interieur le grand coupe-feu radiant rond sur la toile enroulée sur l'isolant. A l'aide d'un niveau, assurez-vous que l'ouverture par laquelle la cheminée doit passer est horizontale. Fixez le coupe feu en place avec les vis fournies (**Voir Figure 10**).

REMARQUE : La cavité entourant le coupe-feu radiant murale doit être remplie avec une isolation de maison (**Voir Figure 10**).



Étape 3. Assemblez le support mural.

La longueur minimale de cheminée isolée requise pour traverser le mur est égale à l'épaisseur du mur plus 7 po. La cheminée isolée doit dépasser d'au moins 5 po dans la pièce lorsque le mur est terminé. Insérez cette longueur de cheminée dans l'ouverture latérale du té isolé. Tournez-la dans le sens horaire pour l'immobiliser. Scellez le joint en l'enveloppant avec le ruban d'aluminium fourni avec le té.

Étape 4. Fixez une section de cheminée sur le dessus du té.

Étape 5 : Le support mural devrait être fixé à la première section verticale au-dessus du té. Serrez le boulon de blocage de la courroie universelle juste assez pour retenir la bride en place.

Étape 6 : Insérez cet ensemble dans l'ouverture du mur. En utilisant un niveau, veillez bien à ce que le té soit vertical, puis attachez le support au mur à l'aide de (8) vis à bois no 10 x 1 - 1/4 po ou clous torsadés de 4 po. Serrez le collet du support sur la cheminée.

REMARQUE : Pour fournir suffisamment de solidité, les clous doivent être enfoncés dans les colombages. Pour les murs en béton, le support devrait être attaché à l'aide de (8) tire-fonds de 1/4 po x 2 po.

Étape 7. Fixez le capuchon de té.

Étape 8. Attachez le prolongement de conduit à la longueur horizontale de la cheminée.

Étape 9 : Empilez la longueur de cheminée suivante sur la première longueur. Continuez jusqu'à ce que la hauteur exigée de la cheminée soit atteinte.

Étape 10 : Si la cheminée passe a travers le toit, découpez un trou suffisamment grand pour fournir un dégagement de 2 po.

3

INSTALLATION EXTÉRIEURE (SUITE)

REMARQUE : À des intervalles de 8 pi, attachez la cheminée au mur à l'aide d'une bride murale (AWBU).


Étape 11 : INSTALLATION DU SOLIN

Mettez le solin en place. Scellez le joint entre le toit et le solin avec du scellant à couverture. Pour les toits inclinés, placez le solin sous les tuiles supérieures et au-dessus des tuiles inférieures.

Clouez le solin au toit à l'aide de clous à couverture.

Placez le collet d'étanchéité du solin par-dessus la cheminée et le solin. Serrez-le avec le boulon fourni en veillant à ce que le joint soit correctement calfeutré.

Étape 12 : Fixez le chapeau pare-pluie sur la cheminée. (Voir Figure 3).



REMARQUE : LES SCHÉMAS ET LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.

4

PIÈCES DE REMPLACEMENT



LENGTHS & FITTINGS	
ØDPC2-12	LONGUEUR Ø" X 12"
ØDPC2-24	LONGUEUR Ø" X 24"
ØDPC2-36	LONGUEUR Ø" X 36"
ØDPC2-T	TÉ AVEC CAP DE TÉ (TWIST LOCK)
ØDPC2-TCI	CAP DE TÉ ISOLÉ (TWIST LOCK)
SUPPORTS	
ØDPC2-CA	EXTENSION DE CONDUIT
ØDPC2-SFC	SUPPORT DE PLAFOND AVEC COUPLEUR
DPC2-URES	SUPPORT MURAL
COUPE-FEU ET RENFORTS	
ØDPC2-AARS	COUPE-FEU DE GRENIER ISOLÉ AJUSTABLE
ØDPC2-WTI	COUPE-FEU RADIANT MURAL ISOLÉ
DPC2-XRSU	BRIDE DE TOIT UNIVERSELLE
DPC2-AWBU	BRIDE MURALE UNIVERSELLE

4

PIÈCES DE REMPLACEMENT



SOLINS VENTILÉS (Collet de solin inclus)	
ØDPC2-F7	SOLIN AJUSTABLE 1/12 -7/12
ØDPC2-F12	SOLIN AJUSTABLE 8/12 -12/12
ØDPC2-SC	COLLET DE SOLIN
AUTRES	
ØDPC2-VC	CHAPEAU DE PLUIE
ØDPC2-DVL	COLLERETTE DECORATIVE, TUYAU DE POÊLE SIMPLE PAROI
KITS POUR INSTALLATION	
ØDPC2-WSK	KIT SUPPORT MURAL (INCLUS: 1 DE CHAQUE ØDPC2-TCI, ØDPC2-WTI, ØDPC2-T, ØDPC2-CA, ØDPC2-DVL, DPC2-AWBU, ØDPC2-URES, ØDPC2-VC)
ØDPC2-IK	KIT INTÉRIEUR POUR NOUVELLE CONSTRUCTION (INCLUS: 1 DE CHAQUE ØDPC2-SFC, ØDPC2-ARS, ØDPC2-VC)



Pour commander une pièce de rechange, veuillez vous adresser à votre distributeur le plus proche. Si cela n'est pas possible, vous pouvez contacter le service à la clientèle à l'adresse suivante 1-833-DuraVent; www.DuraVentRetail.com

Garantie À Vie Limitée Duravent

Duravent, Inc fournit cette garantie à vie limitée pour l'ensemble de ses produits à l'exception de Ventinox® (durée de vie), et PolyPro® (dix ans). Sous réserve des restrictions énoncées ci-dessous, Duravent garantit que ses produits seront exempts de défauts de matériaux ou de fabrication, s'ils sont correctement installés, entretenus et utilisés. Les produits Duravent sont entièrement garantis s'ils sont installés uniquement par un installateur professionnel. Cette garantie est transférable du propriétaire d'origine à l'acheteur de la maison. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, les dommages causés par la fumée ou les feux de cheminée, les actes de Dieu, ou tout produit qui a été: (1) acheté auprès d'un tiers qui n'est pas un revendeur, détaillant ou distributeur agréé Duravent; (2) modifié ou altéré; (3) mal entretenus, inspectés ou nettoyés; ou (4) soumis à une négligence ou à toute utilisation non conforme aux instructions d'installation incluses avec le produit, tel que déterminé par Duravent. Les instructions d'installation sont disponibles en ligne sur le site www.duravent.com sous Support/Literature et par le biais de notre Service à la clientèle 800-835-4429 ou customerservice@duravent.com. Cette garantie à vie limitée ne s'applique qu'aux pièces fabriquées par Duravent.

Duravent fournit les garanties suivantes pour ses produits : cent pour cent (100 %) du PDSF durant 15 ans à compter de la date d'achat, et cinquante pour cent (50 %) par la suite, sauf pour les limitations suivantes : tous les chapeaux de sortie et DuraBlack® sont garantis à cent pour cent (100 %) pendant cinq ans.

Toutes les obligations de garantie de Duravent se limitent à la réparation ou au remplacement du produit défectueux conformément aux conditions applicables à chaque ligne de produit. Ces recours constituent la seule obligation de Duravent et le seul recours en vertu de cette garantie. Cette garantie ne fournit aucune valeur de rachat. Les conditions de cette garantie ne peuvent pas être modifiées, altérées ou abandonnées par toute action, inaction ou déclaration, que ce soit oralement ou par écrit, sauf sur l'autorisation écrite expresse d'un dirigeant de Duravent.

Le bois, les biocarburants, le bois flotté ou les autres bois contenant du sel, le bois traité avec un conservateur, les déchets plastiques et ménagers, ou les granulés de bois contenant de telles matières ne doivent pas être brûlés dans l'appareil ou le foyer. En cas de feu de cheminée, la cheminée doit être inspectée et approuvée par un ramoneur certifié avant de la réutiliser. Après chaque inspection, entretien et nettoyage annuels, le ramoneur certifié doit remplir et dater la section appropriée de la carte de garantie fournie avec la doublure de cheminée.

LIMITATIONS RELATIVES AUX VENTES SUR INTERNET:
Nonobstant toutes autres conditions de cette garantie à vie limitée, Duravent ne fournit aucune garantie pour les produits spécifiques suivants, si ces produits ne sont

pas installés par un installateur professionnel qualifié : DuraTech®, DuraTech® DTC, DuraTech® Premium, DuraPlus HTC®, DuraChimney® II, PelletVent Pro®, DirectVent Pro®, FasNSeal®, FasNSeal® W2, FasNSeal® Flex et PolyPro®, et les produits de redoublure Duravent, y compris DuraLiner®, DuraFlex® (SW, Pro, 316, 304), et Ventinox®. Aux fins de cette garantie, un installateur professionnel qualifié est défini ainsi : entrepreneurs agréés dotés d'une expérience préalable dans l'installation de cheminées, ramoneurs certifiés CSIA, spécialistes certifiés NFI, ou professionnels certifiés WETT.

Duravent doit être informée et avoir la possibilité d'inspecter le produit défectueux avant d'effectuer un remplacement selon les conditions de cette garantie à vie limitée. Toutes les réclamations doivent être présentées avec une preuve d'achat. Les frais de main d'œuvre et d'installation ne sont pas couverts par cette garantie. Pour bénéficier d'un service sous garantie, contactez : DuraVent Warranty Service, 877 Cotting Ct., Vacaville CA 95688, ou composez le 800-835-4429.

DANS LA MESURE DE LA LÉGALITÉ, DURAVENT REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER. EN AUCUN CAS DURAVENT NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS, CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU SPÉCIAUX, NI DES PERTES DIRECTES OU INDIRECTES DE TOUT TYPE QUE CE SOIT, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES BLESSURES. L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE DURAVENT SE LIMITE AU PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES N'AUTORISANT AUCUNE LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES, OU EXCLUSION OU LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT ÉVENTUELLEMENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ; IL SE PEUT QUE VOUS BÉNÉFICIEZ D'AUTRES DROITS VARIANT D'UN ÉTAT À L'AUTRE ET D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour obtenir les instructions d'installation les plus récentes, consultez www.duravent.com

RÉV 11.28.17

DuraVent®

GARANTIE

Ce produit possède une garantie à vie limitée. Veuillez lire la garantie pour vous familiariser avec sa couverture.

Veuillez conserver ce document. Classez-le avec vos autres documents pour référence future.

INFORMATION DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

Veuillez contacter votre détaillant DuraVent pour obtenir le numéro de téléphone de votre distributeur de DuraVent qui pourra répondre à vos questions ou à vos inquiétudes.

Normalement, toutes les pièces devraient être commandées par votre distributeur ou détaillant DuraVent. Les pièces seront expédiées au prix en vigueur au moment de la commande.

Lorsque vous commandez des pièces de remplacement, toujours fournir les informations suivantes :

1. Le modèle du système de ventilation;
2. Le numéro de la pièce;
3. La description de la pièce;
4. La quantité requise;
5. La date d'installation du système de ventilation.

Pour tout problème rencontré ou question concernant l'utilisation ou l'application du système, veuillez contacter votre détaillant.

DuraVent

2125 Monterey St. • Laval, QC, Canada • H7L 3T6
1-833-DuraVent

Visit us at www.DuraVentRetail.com

DuraVent®

2125 Monterey St. • Laval, QC, Canada • H7L 3T6
1-833-DuraVent; www.DuraVentRetail.com

DuraVent se réserve à tout moment le droit d'apporter sans préavis des changements à la conception, aux matériaux, aux caractéristiques ou aux prix, ainsi que de supprimer des options de couleur, de style ou de produits.

Pour obtenir de l'information sur les codes, consultez le distributeur de votre région.

Imprimé au Canada © 2020 DuraVent

PI DPC2 FRENCH REV.0 08/2020